

## 令和4年11月 簡易水道水質検査結果（定期検査）

No.	項目	単位	基準値 (Mg/L)	本町水系	優徳水系	北湯沢水系
				令和4年11月4日	令和4年11月4日	令和4年11月4日
				大滝総合支所	中継ポンプ場	第一源泉内給水栓
1	一般細菌	個/ml	100 個/ml以下	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
38	塩化物イオン	mg/l	200 mg/l以下	4.8	7.5	13
46	有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3 mg/l以下	0.8	0.6	0.4
47	P H値	-	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.0
18	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 度以下	1.6	0.9	0.5 未満
51	濁度	度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	mg/l		0.2	0.2	0.3
	水温			13.5 度	13.6 度	12.5 度