令和８年５月　上水道水質検査結果（定期検査）

No.	項目	単位	基準値（Mg/L）	長和水系	館山水系	北黄金水系	黄金水系
				令和8年5月11日	令和8年5月11日	令和8年5月11日	令和8年5月11日
				白鳥ポンプ所	市役所本庁舎	末永中継ポンプ所	南黄金町107番地14
1	一般細菌	個/mℓ	100 個/mℓ以下	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ以下	0.003	0.002	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02 mg/ℓ以下				
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04 mg/ℓ以下				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 mg/ℓ以下				
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 mg/ℓ以下	0.26	0.07	0.05 未満	0.05 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6 mg/ℓ以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 mg/ℓ以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.003	0.002
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 mg/ℓ以下	0.002	0.001 未満	0.005	0.005
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 mg/ℓ以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.002
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09 mg/ℓ以下	0.002	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 mg/ℓ以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200 mg/ℓ以下	38	9.4	7.9	7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300 mg/ℓ以下	150	74	40	35
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500 mg/ℓ以下	260	140	98	80
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	3 mg/ℓ以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
47	ＰＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	7.8	7.7
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	mg/ℓ	0.1 以上	0.20	0.22	0.27	0.22
	水温	度		15.0 度	12.0 度	11.0 度	11.1 度