令和８年６月　上水道水質検査結果（定期検査）

No.	項目	単位	基準値（Mg/L）	長和水系	館山水系	北黄金水系	黄金水系
				令和8年6月1日	令和8年6月1日	令和8年6月1日	令和8年6月1日
				白鳥ポンプ所	市役所本庁舎	末永中継ポンプ所	南黄金町107番地14
1	一般細菌	個/mℓ	100 個/mℓ以下	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200 mg/ℓ以下	37.8	9.8	8.9	7.1
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	3 mg/ℓ以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.5
47	ＰＨ値	－	5.8以上8.6以下	6.6	6.8	7	7
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 度以下	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
51	濁度	度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	mg/ℓ	0.1 以上	0.25	0.32	0.35	0.19
	水温	度		15.0 度	14.0 度	13.0 度	14.0 度