令和８年６月　簡易水道水質検査結果（定期検査）

項目	単位	基準値（Mg/L）	本町水系	優徳水系	北湯沢水系
			令和8年6月12日	令和8年6月12日	令和8年6月12日
			大滝総合支所	中継ポンプ場	第一源泉内給水栓
一般細菌	個/mℓ	100 個/mℓ以下	0	0	0
大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02 mg/ℓ以下			
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04 mg/ℓ以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 mg/ℓ以下			
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 mg/ℓ以下			
塩素酸	mg/ℓ	0.6 mg/ℓ以下	0.06　未満	0.06　未満	0.07
クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02 mg/ℓ以下	0.002　未満	0.002　未満	0.002　未満
クロロホルム	mg/ℓ	0.06 mg/ℓ以下	0.020	0.017	0.014
ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 mg/ℓ以下	0.006	0.014	0.012
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1 mg/ℓ以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
臭素酸	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 mg/ℓ以下	0.024	0.021	0.017
トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 mg/ℓ以下	0.010	0.01	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 mg/ℓ以下	0.004	0.004	0.003
ブロモホルム	mg/ℓ	0.09 mg/ℓ以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 mg/ℓ以下	0.008　未満	0.008　未満	0.008　未満
アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 mg/ℓ以下			0.09
塩化物イオン	mg/ℓ	200 mg/ℓ以下	3.8	4.2	11
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300 mg/ℓ以下			
蒸発残留物	mg/ℓ	500 mg/ℓ以下			
有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	3 mg/ℓ以下	1.2	1	0.5
ＰＨ値	－	5.8以上8.6以下	7	7.1	7.1
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5 度以下	2.9	1.7	0.5 未満
濁度	度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.2	0.2	0.4
水温	度		13 度	12.8 度	14.8　度