令和８年７月　簡易水道水質検査結果（定期検査）

項目	単位	基準値（Mg/L）	本町水系	優徳水系	北湯沢水系
			令和8年7月6日	令和8年7月6日	令和8年7月6日
			大滝総合支所	中継ポンプ場	第一源泉内給水栓
一般細菌	個/mℓ	100 個/mℓ以下	0	0	0
大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	mg/ℓ	200 mg/ℓ以下	3.8	4.2	11
有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	3 mg/ℓ以下	0.9	0.8	0.5
ＰＨ値	－	5.8以上8.6以下	7	6.6	6.9
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5 度以下	2.0	1.2	0.6
濁度	度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	mg/ℓ	0.1以上	0.2	0.2	0.4
水温	度		17 度	16.6 度	17.0　度