令和8年8月　上水道水質検査結果（全項目検査）

No.	項目	単位	基準値（Mg/L）	長和水系	館山水系	北黄金水系	黄金水系
				令和8年8月17日	令和8年8月17日	令和8年8月17日	令和8年8月17日
				白鳥ポンプ所	市役所本庁舎	末永中継ポンプ所	南黄金町107番地14
1	一般細菌	個/mℓ	100 個/mℓ以下	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003 mg/ℓ以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ以下	0.003	0.002	0.001 未満	0.001 未満
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04 mg/ℓ以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	10 mg/ℓ以下	0.1 未満	1.5	0.6	0.5
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.8 mg/ℓ以下	0.30	0.06	0.05 未満	0.05 未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0 mg/ℓ以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002 mg/ℓ以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
15	1.4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05 mg/ℓ以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/ℓ	0.04 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
21	塩素酸	mg/ℓ	0.6 mg/ℓ以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.003	0.004
24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 mg/ℓ以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.004	0.003
26	臭素酸	mg/ℓ	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1 mg/ℓ以下	0.002	0.001 未満	0.012	0.011
28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03 mg/ℓ以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03 mg/ℓ以下	0.001 未満	0.001 未満	0.005	0.004
30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09 mg/ℓ以下	0.002	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08 mg/ℓ以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0 mg/ℓ以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2 mg/ℓ以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3 mg/ℓ以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0 mg/ℓ以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200 mg/ℓ以下	14.0	8.4	7.3	6.5
37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05 mg/ℓ以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
38	塩化物イオン	mg/ℓ	200 mg/ℓ以下	37.0	9.1	7.7	6.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	300 mg/ℓ以下	140	70	40	37
40	蒸発残留物	mg/ℓ	500 mg/ℓ以下	260	150	77	79
41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2 mg/ℓ以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
45	フェノール類	mg/ℓ	0.005 mg/ℓ以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	3 mg/ℓ以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.4
47	ＰＨ値	－	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.5	7.5
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
51	濁度	度	2 度以下	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満
	残留塩素	mg/ℓ	0.1 以上	0.25	0.30	0.27	0.20
	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	5E-05 mg/ℓ以下(暫定	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
	水温	度		19.8 度	15.1 度	16.6 度	18.2 度