令和６年度　公害防止協定に基づく立入検査結果

北海道糖業株式会社道南製糖所

排水水質測定結果
●第１回立入調査：令和６年９月５日
●第２回立入調査：令和６年11月７日
●第３回立入調査：令和７年１月16月

項　　目	協　定　値	測　定　値		
		第１回	第２回	第３回
水素イオン濃度（PH）	5.8以上8.6以下	7.5	7.1	7.7
化学的酸素要求量（COD）（mg/L）	108以下（10～12月） 144以下（1～3月） 80以下（4～9月）	0.5未満	59	71
浮遊物質量（SS）（mg/L）	81以下（10～3月） 60以下（4～9月）	14	13	48
油分ｎ－ヘキサン抽出物質（mg/L）	3以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
大腸菌群数（個/cm3）	3,000以下	1,000	350	100
全窒素（mg/L）	協定値なし	2.9	9.3	5.5
全燐（mg/L）	協定値なし	0.27	0.17	0.41

プライフーズ株式会社北海道伊達工場

排水水質検査結果
・第１回立入調査：令和６年６月27日
・第２回立入調査：令和６年11月７日
・第３回立入調査：令和７年１月16日

項　目	協定値	第１回	第２回	第３回
水素イオン濃度（pH）	6.0以上8.0以下	7.0	6.7	7.5
化学的酸素要求量（BOD）（mg/l）	30以下	0.7	3.0	1.9
浮遊物質量（SS）（mg/l）	30以下	2	6	6
油分ｎ－ヘキサン抽出物質（mg/l）	10以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
大腸菌群数（個/cm3）	3,000以下	0	600	210
全窒素（mg/l）	協定値なし	4.9	7.4	43
全燐（mg/l）	協定値なし	7.9	3.5	4.7