令和7年度　公害防止協定に基づく立入検査結果

◇北海道糖業株式会社道南製糖所

排水水質測定結果
●第１回立入調査：　令和７年９月11日
●第２回立入調査：　令和７年11月20日
●第３回立入調査：　令和８年１月８日

項目	協定値	測定値		
		第１回	第２回	第３回
水素イオン濃度(PH)	5.8以上8.6以下	7.9	7.2	7.3
化学的酸素要求量(COD)(mg/L)	108以下(10～12月) 144以下(1～3月) 80以下(4～9月)	9.5	34	73
浮遊物質量(SS)(mg/L)	81以下(10～3月) 60以下(4～9月)	5	7	5
油分ｎ－ヘキサン抽出物質(mg/L)	3以下	0	0	0
大腸菌数(CFU/ml)	800以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
総窒素(mg/L)	協定値なし	5.6	5.4	3.3
総燐(mg/L)	協定値なし	0.28	0.11	0.14

◇プライフーズ株式会社北海道伊達工場

排水水質測定結果
●第１回立入調査：　令和７年６月26日
●第２回立入調査：　令和７年11月20日
●第３回立入調査：　令和８年１月８日

項目	協定値	測定値		
		第１回	第２回	第３回
水素イオン濃度(PH)	6.0以上8.0以下	7.1	6.7	7.1
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L)	30以下	0.9	1.8	0.5未満
浮遊物質量(SS)(mg/L)	30以下	5	3	3
大腸菌数(CFU/ml)	800以下	720	0	16
油分ｎ－ヘキサン抽出物質(mg/L)	10以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
総窒素(mg/L)	協定値なし	12	18	12
総燐(mg/L)	協定値なし	7.2	2.0	4.4